

上三川町における有機フッ素化合物(PFAS)^{※1}の水質検査結果

	採水場所	R3.5.18	R4.7.1	R5.7.13	(採水日)
しらさぎ配水区	坂上コミュニティーセンター	17	14	15	
蓼沼配水区	ゆうき公園	21	14	15	
多功配水区	多功南原公園	6	6	7	

(単位:ng/L)

※1 本検査結果については、水質管理目標設定項目のうちペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロスルホン酸(PFOA)の合計値となっております。

国の定める暫定目標値は、上記の合計値が50ng/L以下であることとされています。これは体重50kgの人が水を一生涯にわたって毎日2リットル飲用したとしてもこの濃度以下であれば健康に悪影響が生じないと考えられている水準になります。

環境省ホームページ(PFOS、PFOAに関するQ&A集(2023年7月)より