飲料水検査結果報告書

No. 5 3 0 1 7 8 7

2025 年 1 月 8 日

国土交通省及び環境省 水質検査機関 登録 第173号
株式会社 総 研
〒320-0036 宇都宮市小幡2丁目4番5号
Tel (028) 625-3151

上三川町長　星野 光利　様

ご依頼のありました試料について分析した
結果を下記のとおり報告します。

水質検査部門管理者：日好 光一

種別	飲料水				
依頼者名	上三川町長　星野 光利	(住所) 栃木県河内郡上三川町しらさぎ１－１			
採水場所	多功南原公園(多功配水区 浄水)				
採水年月日	2024年 12月 19日	採水時刻	10 時 25 分		
天候	晴	気温 (℃)	4.5	水温 (℃)	13.9
検査年月日	2024年12月19日 ～ 2025年1月8日				

検査項目	検査結果	基準値	定量下限値	検査方法
一般細菌	0 個/ml	100以下	0	標準寒天培地法
大腸菌	不検出(陰性)	検出されないこと	不検出	特定酵素基質培地法
亜硝酸態窒素	＜ 0.004 mg/L	0.04以下	0.004	イオンクロマトグラフ法
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3.0 mg/L	10以下	0.02	イオンクロマトグラフ法
塩化物イオン	9.5 mg/L	200以下	0.5	イオンクロマトグラフ法
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	＜ 0.3 mg/L	3以下	0.3	全有機炭素計測定法
pH値	7.7(18℃)	5.8以上8.6以下	－	ガラス電極法
味	異常なし	異常でないこと	－	官能法
臭気	異常なし	異常でないこと	－	官能法
色度	＜ 0.5 度	5以下	0.5	透過光測定法
濁度	＜ 0.2 度	2以下	0.2	積分球式光電光度法
遊離残留塩素	0.2 mg/L	－	0.1	ＤＰＤ比色法
＝以下余白＝				

備考

（判定）　上記検査項目について、水道水基準値に適合。

参考値(遊離残留塩素):0.23mg/L(デジタル残留塩素計)

（検査担当者）　有馬　　星野