

## 水質検査結果書

No.1- 1854690 - 1

令和 8年 6月 1日

上三川町水道事業  
町長 星野光利

様

平成理研株式会社

環境科学センター

〒321-0912 栃木県宇都宮市石井町2856-3

TEL 028(660)1700(代)

JWWA-GLP054  
水道GLP認定貴殿御依頼による令和 8年 5月 18日に委託された試料の  
検査結果は次の通りです。

検査期日 令和 8年 5月 18日～令和 8年 6月 1日

水質検査部門管理者 水環境部 齋藤 純子

分析項目の区分 基準項目

水源の名称	しらさぎ配水区 浄水			採取年月日	令和 8年 5月 18日	前日 天候	晴れ	当日 天候	晴れ
採取場所	坂上コミュニティーセンター			採取時刻	16時 34分	水温	22.3 °C	気温	29.2 °C
区分	浄水	採水者名	小笠原 弘	外観	無色透明	遊離残留塩素	0.24 mg/L		

コード No.	検査項目	単位	分析値	基準値		検査方法	判定
					定量下限値		
1	一般細菌*	個/mL	0	100以下	0	平成15年厚生労働省告示第261号 2号	適
2	大腸菌*	—	不検出	検出されないこと	—	平成15年厚生労働省告示第261号 3号	適
3	カドミウム及びその化合物*	mg/L	<0.0003	0.003以下	0.0003	平成15年厚生労働省告示第261号 4号別表第6	適
4	水銀及びその化合物*	mg/L	<0.00005	0.0005以下	0.00005	平成15年厚生労働省告示第261号 5号	適
5	セレン及びその化合物*	mg/L	<0.001	0.01以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号 6号別表第6	適
6	鉛及びその化合物*	mg/L	<0.001	0.01以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号 7号別表第6	適
7	ヒ素及びその化合物*	mg/L	<0.001	0.01以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号 8号別表第6	適
8	六価クロム化合物*	mg/L	<0.002	0.02以下	0.002	平成15年厚生労働省告示第261号 9号別表第6	適
9	亜硝酸態窒素*	mg/L	<0.004	0.04以下	0.004	平成15年厚生労働省告示第261号 10号	適
10	シアン化物イオン及び塩化シアン*	mg/L	<0.001	0.01以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号 11号	適
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素*	mg/L	3.3	10以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号 12号	適
12	フッ素及びその化合物*	mg/L	<0.08	0.8以下	0.08	平成15年厚生労働省告示第261号 13号	適
13	ホウ素及びその化合物*	mg/L	<0.1	1.0以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号 14号別表第6	適
14	四塩化炭素*	mg/L	<0.0002	0.002以下	0.0002	平成15年厚生労働省告示第261号 15号別表第14	適
15	1, 4-ジオキサン*	mg/L	<0.005	0.05以下	0.005	平成15年厚生労働省告示第261号 16号別表第14	適
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン*	mg/L	<0.004	0.04以下	0.004	平成15年厚生労働省告示第261号 17号別表第14	適
17	ジクロロメタン*	mg/L	<0.002	0.02以下	0.002	平成15年厚生労働省告示第261号 18号別表第14	適
18	テトラクロロエチレン*	mg/L	<0.0005	0.01以下	0.0005	平成15年厚生労働省告示第261号 19号別表第14	適
19	トリクロロエチレン*	mg/L	<0.001	0.01以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号 20号別表第14	適
20	PFOS及びPFOA*	mg/L	0.000012	0.000050以下	0.000005	平成15年厚生労働省告示第261号 21号	適

\*:水道GLP認定項目

代表取締役社長 秋 元 和 人

水質検査機関登録 登録番号 第 76 号  
建築物飲料水水質検査業登録宇都宮市20年水第11-2号

## 水質検査結果書

No.1- 1854690 - 1

令和 8年 6月 1日

上三川町水道事業  
町長 星野光利

様

平成理研株式会社

環境科学センター

〒321-0912 栃木県宇都宮市石井町2856-3

TEL. 028(660)1700(代)

JWWA-GLP054  
水道GLP認定貴殿御依頼による令和 8年 5月 18日に委託された試料の  
検査結果は次の通りです。

検査期日 令和 8年 5月 18日～令和 8年 6月 1日

水質検査部門管理者 水環境部 齋藤 純子

分析項目の区分 基準項目

代表取締役社長 秋 元 和 人

水質検査機関登録 登録番号 第 76 号  
建築物飲料水水質検査業登録宇都宮市20年水第11-2号

水源の名称	しらさぎ配水区 浄水			採取年月日	令和 8年 5月 18日	前日 天候	晴れ	当日 天候	晴れ
採取場所	坂上コミュニティセンター			採取時刻	16時 34分	水温	22.3 °C	気温	29.2 °C
区 分	浄水	採水者名	小笠原 弘	外 観	無色透明	遊離残留塩素	0.24 mg/L		

コード No.	検 査 項 目	単 位	分 析 値	基 準 値		検 査 方 法	判 定
				0.01以下	0.001		
21	ベンゼン*	mg/L	<0.001	0.01以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号 22号別表第14	適
22	塩素酸*	mg/L	<0.06	0.6以下	0.06	平成15年厚生労働省告示第261号 23号別表第13	適
23	クロロ酢酸*	mg/L	<0.002	0.02以下	0.002	平成15年厚生労働省告示第261号 24号別表第17の2	適
24	クロロホルム*	mg/L	<0.001	0.06以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号 25号別表第14	適
25	ジクロロ酢酸*	mg/L	<0.003	0.03以下	0.003	平成15年厚生労働省告示第261号 26号別表第17の2	適
26	ジブロモクロロメタン*	mg/L	<0.001	0.1以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号 27号別表第14	適
27	臭素酸*	mg/L	<0.001	0.01以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号 28号別表第18	適
28	総トリハロメタン*	mg/L	<0.001	0.1以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号 29号	適
29	トリクロロ酢酸*	mg/L	<0.003	0.03以下	0.003	平成15年厚生労働省告示第261号 30号別表第17の2	適
30	ブロモジクロロメタン*	mg/L	<0.001	0.03以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号 31号別表第14	適
31	ブロモホルム*	mg/L	<0.001	0.09以下	0.001	平成15年厚生労働省告示第261号 32号別表第14	適
32	ホルムアルデヒド*	mg/L	<0.008	0.08以下	0.008	平成15年厚生労働省告示第261号 33号別表第19の2	適
33	亜鉛及びその化合物*	mg/L	<0.1	1.0以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号 34号別表第6	適
34	アルミニウム及びその化合物*	mg/L	<0.02	0.2以下	0.02	平成15年厚生労働省告示第261号 35号別表第6	適
35	鉄及びその化合物*	mg/L	<0.03	0.3以下	0.03	平成15年厚生労働省告示第261号 36号別表第6	適
36	銅及びその化合物*	mg/L	<0.1	1.0以下	0.1	平成15年厚生労働省告示第261号 37号別表第6	適
37	ナトリウム及びその化合物*	mg/L	11.5	200以下	1.0	平成15年厚生労働省告示第261号 38号別表第20	適
38	マンガン及びその化合物*	mg/L	<0.005	0.05以下	0.005	平成15年厚生労働省告示第261号 39号別表第6	適
39	塩化物イオン*	mg/L	12	200以下	1	平成15年厚生労働省告示第261号 40号別表第13	適
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）*	mg/L	96	300以下	1	平成15年厚生労働省告示第261号 41号別表第20	適

\*:水道GLP認定項目

