

浄化槽放流水の敷地内処理に関する指導基準

第1 趣旨

この指導基準は、上三川町浄化槽指導要綱（以下「要綱」という。）第3の4の(2)のただし書の規定により、浄化槽からの放流水を敷地内で処理する装置（以下「処理装置」という。）の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

第2 処理装置の設置に関する基準

処理装置を設置する場合は、次の各号に適合していること。

1 設置場所

- (1) 原則として日照、通風が良好で、処理装置に対して雨水等の流入のおそれがない場所であること。
- (2) 地下水位が地盤沈下（処理装置の底面）から1.5 m以上の場所で、湿潤でない場所であること。
- (3) 処理装置と他の施設等の外周間の距離は次のとおりとすること。
 - ア 隣地境界まで1 m以上
 - イ 建築物まで1 m以上
 - ウ 井戸その他の水源までの水平距離30 m以上

2 構造

- (1) 処理装置はトレンチ等により、均等に放流水が散水できる構造であること。
- (2) 重力浸透を防止するシート、受皿等を設けること。また、材料は耐久性のあるものとする。
- (3) 処理装置の流入部及び末端部には、原則として水位を点検できる柵等を設ける構造であること。
- (4) 処理装置は浄化槽の放流水の水量を適正に処理できる能力を有する構造であること。
- (5) 保守点検及び清掃作業が容易に出来る構造であること。

3 浄化槽放流水の水質基準

浄化槽からの放流水の水質は、次の基準を満たさなければならない。

区 分	B O D
単独処理浄化槽	日間平均値 60 mg/ℓ以下
合併処理浄化槽	日間平均値 20 mg/ℓ以下

4 その他の留意事項

処理装置の設置者（管理者）は、次の事項に留意すること。

- (1) 処理装置の機能が十分に発揮されるよう常に点検を行うこと。
- (2) 処理装置を設置した区域の地表には、建築物を設けたり、舗装をしたりしてはならないこと。

第3 処理装置の設置に係る手続

処理装置を設置し、浄化槽放流水を敷地内に処理しようとする者は、浄化槽の設置等に伴う場合には浄化槽設置等の届出書に、それぞれ次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

- (1) 処理装置概要書（別記様式1）
- (2) 処理装置の構造図
平面図及び断面図の各図とし、平面図には処理能力計算、図面作成者及び作成年月日を記載すること。
- (3) 設置場所付近の見取図
建築物、浄化槽、処理装置、隣地との境界、井戸等の位置を明示した図
- (4) 設置場所付近の状況写真
- (5) 維持管理に関する誓約書（別記様式2）
- (6) その他町長が必要と認める書類

附則

この基準は、平成12年4月1日から実施する。